

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

233.5.1/A/20

Váš dopis zn.:	---
Ze dne:	23.12.2019
Spisová značka:	MUCL/1161/2020/OŽP/IR
Č. j. dokumentu:	MUCL/26259/2021
Vyřizuje:	Ivana Rývorová
Telefon:	487 881 235
Počet stran dokumentu:	8
Počet listů příloh:	0
Datum:	17.3.2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 171 správního řádu, na návrh společnosti

LIMER s.r.o., IČ 25479288, Na Cvičišti č.p. 739/9, 460 14 Liberec,

I. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 1 a 2 vodního zákona ochranné pásmo I. stupně za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtané studny V-1 na pozemku parc. č. 252/1 v katastrálním území Velký Valtinov, obec Velký Valtinov, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, a to ve tvaru čtverce s hranicemi s odstupovou vzdáleností 5 m od vrtané studny (část pozemku parc. č. 252/1 v k. ú. Velký Valtinov).

II. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 1 a 2 vodního zákona ochranné pásmo II. stupně za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemní vody jímané prostřednictvím vrtané studny V-1 na pozemku parc. č. 252/1 v katastrálním území Velký Valtinov, obec Velký Valtinov, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, a to v rozsahu následujících pozemků:

Katastrální území Velký Valtinov: st. p. 1, 2, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 6/3, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38/1, 38/2, 38/4, 38/5, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 94, 95, 97, 98, 99,

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax.: 487 832 208
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: podatelna@mucl.cz

100, 101, 104, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 113, 114/1, 117, 118, 119, 120, 121, 163, 165, 172, 173, 175, 176/1, 176/2, 181/1, 181/2, 183/1, 183/2, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 202, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 229, 249, 251, 252, 255, 256, 263, 265, 266/1, 266/2, 266/3, 267, 268, 269, 270, 271, 272 a **parc. č.** 1/2, 2/1, 2/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/9, 7/10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/3, 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 20, 21, 24, 25, 26, 27/1, 28/1, 28/2, 30, 33, 34, 36/1, 36/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 42, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45/1, 45/3, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 46, 49/1, 49/2, 49/3, 50, 52, 53/1, 53/2, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70/1, 70/2, 130/10, 130/15, 140, 141, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 144/2, 144/3, 144/4, 144/8, 144/10, 144/13, 144/14, 144/15, 144/16, 144/17, 144/18, 144/19, 144/20, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 154/1, 154/2, 156, 157, 158, 164/2, 164/3, 164/5, 165, 167/1, 167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 168/2, 169/1, 171, 172, 174, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6, 178/7, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 211/8, 215/1, 215/2, 215/8, 215/10, 215/11, 215/12, 215/13, 215/16, 215/17, 215/19, 215/20, 215/22, 224/1, 224/5, 224/8, 224/9, 224/10, 226/1, 226/5, 226/8, 226/9, 226/10, 226/11, 228/1, 228/2, 228/5, 228/6, 228/8, 228/9, 228/10, 228/11, 228/12, 232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 235, 237, 238/1, 239, 241/1, 241/2, 242, 243, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 246/7, 246/10, 246/11, 246/12, 246/13, 248, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 255, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 257/3, 260/1, 260/7, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 261, 262, 264/3, 264/8, 268/9, 268/13, 268/16, 268/22, 268/23, 268/24, 268/27, 268/28, 268/29, 268/30, 268/31, 268/32, 268/33, 268/34, 268/35, 268/36, 268/37, 268/38, 270/2, 270/3, 270/8, 271/2, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 273/1, 273/3, 273/26, 273/27, 273/28, 273/29, 273/30, 273/31, 273/32, 273/33, 273/34, 273/35, 273/36, 273/37, 273/38, 273/39, 273/40, 273/41, 273/42, 273/43, 273/44, 273/45, 273/46, 273/47, 273/48, 273/49, 273/50, 273/51, 273/52, 273/53, 279/1, 279/3, 281/1, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 283/2, 283/6, 286/1, 286/8, 286/9, 286/10, 288/2, 290/1, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 305, 306, 307, 309, 311, 312/1, 312/2, 313, 315/1, 315/2, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 329, 330/1, 330/5, 331/1, 331/3, 334, 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 337/1, 337/2, 338, 339/1, 339/2, 339/4, 339/6, 343/1, 344/1, 344/2, 344/3, 345/1, 345/2, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 349/2, 350/2, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 354/4, 355, 356, 357/1, 364, 365/1, 366/1, 366/2, 366/3, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 372/5, 374/1, 374/2, 374/6, 374/8, 374/10, 374/11, 374/12, 374/13, 374/14, 374/15, 374/16, 374/17, 377/1, 378/1, 378/2, 380/1, 380/2, 381, 382/1, 382/2, 383/3, 383/4, 387/1, 387/3, 387/4, 387/5, 387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 387/11, 387/12, 387/13, 387/14, 388/1, 388/2, 391/3, 399/1, 399/2, 399/3, 400, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 402/3, 402/5, 402/6, 402/7, 402/8, 402/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/17, 402/18, 402/19, 403, 404/1, 404/16, 404/17, 404/18, 404/19, 404/20, 405/2, 405/3, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 415/1, 415/2, 419/1, 419/2, 419/3, 419/6, 419/7, 419/8, 419/10, 419/13, 419/15, 419/18, 419/19, 419/20, 419/23, 419/25, 419/26, 419/27, 419/28, 419/29, 419/30, 419/31, 419/32, 419/33, 419/34, 420/3, 423/5, 423/6, 423/8, 423/9, 423/10, 430/1, 432/1, 432/3, 432/4, 432/5, 436/1, 436/2, 436/3, 436/5, 436/6, 436/7, 438/1, 444, 451/1, 451/2, 451/3, 451/4, 451/5, 472/1, 472/2, 472/3, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5, 479/6, 494/1, 496, 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 498/3, 499, 505/1, 505/2, 505/3, 505/4, 505/5, 505/6, 505/7, 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12, 505/13, 505/14, 505/15, 505/16, 505/17, 505/18, 505/19, 505/20, 505/21, 505/22, 505/23, 505/24, 505/25, 505/26, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 525/1, 525/2, 525/3, 547, 548/1, 548/4, 548/5, 554/1, 554/2, 554/3, 554/4, 554/5, 554/6, 554/7, 554/8, 554/9, 554/10, 554/11, 563/1, 563/2, 563/3, 565/1, 565/2, 565/3, 565/4, 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 565/9, 565/10, 569/1, 569/3, 569/4, 575/1, 575/3, 576/3, 576/4, 576/5, 576/6, 576/7, 576/8, 576/9, 576/10, 576/11, 576/22, 576/23, 602/1, 602/2, 609/1, 609/2, 609/3, 609/4, 609/5, 609/6, 609/7,

609/8, 609/9, 609/10, 609/11, 609/12, 609/13, 609/14, 609/15, 609/16, 609/17, 609/18, 609/19, 609/20, 609/21, 609/22, 609/23, 609/24, 609/25, 612/2, 633/1, 633/2, 642/1, 642/2, 658/3, 667/1, 667/2, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 684/1, 684/2, 684/3, 686, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 703/1, 703/2, 703/3, 703/4, 704, 705/1, 705/2, 706, 707/1, 707/2, 707/3, 718/1, 718/2, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6, 819/28, 1114/2, 1132/3, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1145/1, 1145/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1153, 1154/1, 1157/1, 1157/2, 1160, 1161, 1162/1, 1162/2, 1164/1, 1164/2, 1164/3, 1164/4, 1165/2, 1166/1, 1166/3, 1169/1, 1169/2, 1170/1, 1170/2, 1171/1, 1171/2, 1171/3, 1171/4, 1176, 1177/1, 1178/1, 1178/2, 1185/1, 1185/2, 1195/1, 1195/2, 1196, 1198/2, 1198/3, 1199/1, 1199/2, 1200/1, 1200/2, 1207/1, 1207/2, 1207/3, 1210, 1214/1, 1477/2, 1477/3, 1477/9, 1478, 1479, 1481, 1482, 1484, 1493, 1494, 1498, 1536, 1537, 1538, 1539, 1545, 1547, 1550, 1551, 1555, 1556, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564.

A to jako souvislé území s hranicí max. 2130 m od vrtané studny V-1.

Navržené ochranné pásmo II. stupně bylo rozděleno do tří částí. Z území byla vyjmuta železniční trasa, která prochází územím ve směru JZ-SV (parc. č. 1477/1), a dále parc. č. 1113/1 (ostatní komunikace) s ohledem na průběh hranic tohoto pozemku.

Nejmenší část ochranného pásma tvoří oblast okolo Valtinovského rybníku. Ochranné pásmo pokračuje druhou částí za parcelou 1113/1, vede na Z k Zaječimu rybníku, západní hranice běží podél okraje lesa, dál pokračuje podél hranice k ú. Velký Valtinov k JV podél Růžového potoka až k železnici. Hranice třetí části běží od východní strany železnice směrem na JV v trase Růžového potoka až ke komunikaci, odtud se stáčí na SV a S v trase Panenského potoka, pokračuje do místa křížení s komunikací a odtud zpět k železnici.

Zájmové území ochranného pásma I. a II. stupně se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice“ ID-OHL 0960, ve vodním útvaru podzemních vod „Křída Horní Ploučnice“ ID 46400 a „Bazální křídový kolektor od Hamru po Labe“ ID 47200, číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-0240-0-00-00, 1-14-03-0210-0-00-00, 1-14-03-0220-0-00-00, 1-14-03-0230-0-00-00, 1-14-03-0250-0-00-70.

III. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona **omezení užívání pozemků a technická opatření v ochranném pásmu I. stupně** v tomto rozsahu:

1. Zákaz vstupu a všech činností, které bezprostředně nesouvisejí s provozem jímacího zařízení.

IV. stanovuje

dle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona **omezení užívání pozemků a technická opatření v ochranném pásmu II. stupně** v tomto rozsahu:

1. V ploše ochranného pásma není přípustné hloubení vrtů a studní s hloubkou nad 100 m, které mohou porušit strop využívaného středněturonského kolektoru. Udržení izolační funkce stropu je klíčové pro zachování dlouhodobě udržitelné jakosti a zdravotní nezávadnosti hodnoceného vodního zdroje.
2. V ploše ochranného pásma nejsou přípustné další odběry podzemní vody ze středněturonského kolektoru BC, s výjimkou již povolených odběrů. Případné další

odběry mohou způsobit pokles piezometrické úrovně kolektoru BC, která představuje, spolu s těsností stropu, hlavní ochranné faktory pro využívaný kolektor. Za mimořádně důležité pokládáme udržení piezometrické úrovně kolektoru BC v trase toku Panenského potoka, s ohledem na zachování drenážního charakteru toku. Další případné odběry z kolektoru BC mohou rovněž ohrozit vydatnost hodnoceného vodního zdroje. Odběry podzemní vody ze svrchního coniakského kolektoru D nejsou navrženým ochranným pásmem nijak limitovány.

3. Vrtý s hloubkou od 30 do 100 m je možné hloubit pouze za následujících podmínek:
 - a) Bezpodmínečné dodržení všech platných obecně závazných legislativních předpisů, zejména zákona č. 62/1998 Sb., o geologických pracích, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, vyhl. č. 368 a 369/2001 Sb., a vyhl. č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) Vrtý musí být hloubeny dle schváleného projektu zpracovaného oprávněnou osobou a obsahující jak geologickou, tak i technickou část. Projekt vrtu musí obsahovat popis způsobu likvidace objektu v případě, že objekt nebude vhodný pro další využití.
 - c) Vrtné práce musí být prováděny pod dohledem oprávněné osoby s platnou autorizací pro geologické práce – hydrogeologie.
4. Pro projekty veškerých vrtných prací s hloubkou nad 30 m, včetně vrtů pro využití geotermální energie v systému suchá hornina/voda, je nutné posouzení oprávněným hydrogeologem ve vztahu k navrženému OPVZ a režimu jeho ochrany.
5. V navrženém OPVZ je nevhodné mýcení souvislého lesního nebo křovinného porostu.
6. Při opatřeních k ochraně plodin na zemědělsky využívaných plochách a údržbě ploch a dopravních zařízení (železniční trať) je možné využívat pouze pesticidní přípravky, které nejsou vyloučeny z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod, jejich použití doporučujeme maximálně omezit.
7. Nežádoucí je jakákoliv změna funkčního využití pozemků v OPVZ (plochy lesní a plochy přírodní a krajinné zeleně apod.), která by vedla k jejich odlesnění, významnému zásahu do půdního pokryvu, či změně jejich přírodního charakteru.

V. stanovuje

podle ustanovení § 6 odst. 3 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, v platném znění, pro kontrolu dodržování ochranných opatření a pro ověřování účinnosti ochrany vodního zdroje následující postup:

1. Uživatel studny V-1 bude provádět kontrolu kvality a zdravotní nezávadnosti v souladu s platnými předpisy (vyhl. 252/2004, Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhl. č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy).
2. Během užívání bude průběžně sledována hladina ve vrtané studni a vydatnost pramenního vývěru pod objektem pivovaru.

VI. Závěrečná ustanovení

1. dodržování stanoveného režimu a zabezpečení jednotlivých opatření v ochranném pásmu I. stupně bude průběžně zajišťovat vlastník vodního zdroje.
2. označení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně bude provedeno tabulemi instalovanými u vchodu do oploceného prostoru s nápisem:

„Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán“

3. označení ochranného pásma vodního zdroje I. stupně bude provedeno tabulemi instalovanými u vchodu do oploceného prostoru s nápisem:

„Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje.“

4. platnost stanovení ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně je na dobu neurčitou.

Odůvodnění

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 23. prosince 2019 od žadatele, kterým je LIMER s.r.o., IČ 25479288, Na Cvičišti č.p. 739/9, 460 14 Liberec v zastoupení Hlista & Pril, v.o.s., Opletalova č.p. 1417/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město, návrh na stanovení OPVZ.

Vzhledem k tomu, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, byl zástupce žadatele přípisem č.j.: MUCL/5141/2020 ze dne 14. ledna 2020 vyzván, aby v termínu do 31. března 2020 podklady doplnil. Podklady byly kompletně doplněny dne 5. června 2020. Dne 15. prosince 2020 byl vodoprávnímu úřadu předložen pozměňovací návrh, ve kterém bylo zmenšeno OPVZ II. stupně.

Ochranné pásmo má být vymezeno pro stávající vrtanou studnu na pozemku p. č. 252/1 v k. ú. Velký Valtinov. Vrtaná studna byla povolena rozhodnutím zdejšího vodoprávního úřadu spis. zn.: MUCL/13011/2019/OŽP/IR ze dne 4. listopadu 2019, které nabylo právní moci dne 20. listopadu 2019. Roční množství povoleného odběru bylo v rozhodnutí stanoveno na 315 360 m³/rok a studna bude sloužit k odběru podzemních vod dále použitých pro výrobu balené vody.

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy.

Návrh na stanovení ochranného pásma byl vypracován společností Ochrana podzemních vod s.r.o. a ověřen RNDr. Zbyňkem Vencelidesem, Ph. D. (osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a sanační geologii č. 1592/2002) pod názvem „Velký Valtinov, vrt V-1, LIMER, s.r.o., OPVZ“ dne 4. listopadu 2020.

Podmínky pro zásady hospodaření v OPVZ I. a II. stupně byly převzaty z projektu ochranných pásem vodního zdroje.

OPVZ I. stupně je vymezeno v souladu s § 30 odst. 3 písm. e) vodního zákona a s § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

OPVZ II. stupně zahrnuje území, ve kterém by v případě nežádoucí činnosti mohlo dojít k přímému ohrožení kvality nebo vydatnosti posuzovaného zdroje podzemní vody. Návrh ochranného pásma II. stupně vychází z provedeného hydraulického výpočtu dosahu tlakového ovlivnění středněturonského kolektoru během odběru v množství 10 l/s. K navržení rozsahu OPVZ II. stupně byly využity výsledky dříve provedených geologických a hydrogeologických průzkumných prací. Zároveň bylo přihlédnuto k možným střetům zájmů, které představoval dobývací prostor Luhov (KAMENOLOM BRNIŠTĚ, a.s.) a vodní zdroj Jablonné v Podještědí

vrt RH6 ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Oba střety byly vyřešeny zmenšením ochranného pásma z hranice max. 3 600 m od vrtané studny V-1 na 2 130 m.

Ze strany dotčených orgánů nebyly k předloženému návrhu uplatněny připomínky.

Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a též úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat tady Obecního úřadu Velký Valtinov, a to po dobu 15 dnů. Dle § 25 odst. 3 správního řádu, dnem vyvěšení veřejné vyhlášky je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Městský úřad Česká Lípa, kde byl návrh opatření obecné povahy vyvěšen dne 4. února 2021.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vyzval vodoprávní úřad kohokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, aby uplatnil u správního orgánu písemné připomínky. A dále v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu informoval vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve stanovené lhůtě nebyly proti návrhu opatření obecné povahy vzneseny žádné připomínky ani námitky.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu je nyní opatření obecné povahy Městským úřadem Česká Lípa doručováno veřejnou vyhláškou, které je též vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat tedy Obecního úřadu Velký Valtinov pod spis. zn.: MUCL/1161/2020/OŽP/IR.

Dnem vyvěšení je v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů, patnáctý den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti.

V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vodního zákona se OPVZ vyznačují údaji o způsobu ochrany nemovitostí a vodoprávní úřad je povinen zaslat příslušnému katastrálnímu úřadu údaje potřebné k evidenci ochrany území do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla tato ochrana území vymezena.

OPVZ jsou součástí územně analytických podkladů podle § 26 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 1, části A, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proto budou po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy poskytnuty údaje o ochranném pásmu orgánu územního plánování (Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek územního plánování).

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí v rámci tohoto řízení přezkoumal žádost s předloženými doklady a stanovisky, a po zvážení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokových částech tohoto opatření.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce.

Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat rozklad.

Podle § 174 odst. 2 lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření.

Ivana Rývorová
referent vodního hospodářství

Příloha:

Ověřená situace ochranných pásem I. a II. stupně (Vzhledem k velikosti OPVZ II. je výkres k nahlédnutí v kanceláři vodoprávního úřadu).

Obdrží:

Hlista & Pril, v.o.s., IDDS: 2hxpx7
sídlo: Opletalova č.p. 1417/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupení pro: LIMER s.r.o., Na Cvičišti č.p. 739/9, 460 14 Liberec

Úřad pro vyvěšení:

Obecní úřad Velký Valtinov, IDDS: bb6an66
sídlo: Velký Valtinov č.p. 46, 471 25 Jablonné v Podještědí

Obdrží po nabytí účinnosti opatření obecné povahy

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, IDDS: m6iieb8
sídlo: Střelnice 2956, 470 01 Česká Lípa
Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad – úsek úřad územního plánování
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 01 Česká Lípa

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a obecního úřadu Velký Valtinov, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení:.....

Datum sejmutí:.....

.....

.....

Podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).